

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

报告编号(No.): JY10310

产品名称:  
Name of the Product

耐火光缆

型号规格:  
Type of the Product

GYFZY53-96B1

委托单位:  
Committing Unit

长飞光纤光缆（上海）有限公司

检验类别:

Classification of the test

委托检验

中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心

The Electronic 23rd Research Institute Test Center of CETC

信息产业部信息传输线质量监督检验中心

Information Transmission Lines Quality Inspect Test Center of M.I.I.

报告日期 (Report Date): 2010年05月24日

## 注 意 事 项

- 1、 本报告结果仅对来样负责。
- 2、 报告无“报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、 报告无测试、复核、批准人签字无效。
- 4、 本报告部分复制无效；复制报告未重新加盖“报告专用章”或检验单位公章无效。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 对报告有任何异议，可向本实验室提出申诉。
- 7、 实验室对检测样品的保管期为3个月。

地址(Add): 上海市铁山路230号

邮政编码(Zip): 201900

电话(Tel): 021- 33792752(技术) 021- 33792735(业务)

传真(Fax): 021- 33792736

网址(Web): [www.itl-lab.com](http://www.itl-lab.com) [www.中国光电线缆网.com](http://www.中国光电线缆网.com)

邮箱(Email): [itltest@126.com](mailto:itltest@126.com)

# 检验报告

TEST REPORT

报告编号(No.): JY10310

样品名称 Name of Sample	耐火光缆	样品型号规格 Type of the Sample	GYFZY53-96B1
委托单位 Committing Unit	长飞光纤光缆（上海）有限公司	委托单位地址 Manufacturer Unit add.	上海市松江工业区江田东路212号
检验类别 Classification of the Test	委托检验	样品标识 Mark of the Sample	—
样品特性或状态 Characteristic or Estate	完好，白色	样品接收日期 Date of Gained	2010-05-21
取样方法 Method of Sampling	送样	样品数量 Quantity of the Sample	1根
样品照片 Sample photograph			
检验依据或方法 According as	1: IEC 60331-25:1999 Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 25:procedures and requirements - Optical fibre Cables 2: 长飞光纤光缆（上海）有限公司技术规范		
环境温度 Temperature of the Environment	20 °C	相对湿度 Relative Humidity	68 %
检验结果 Result	合格		
检验日期 Date of the Test	2010.05.21		
备注 Remark	—		
检验单位(盖章) Unit of the Test	信息产业部信息传输线质量监督检验中心 中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心		
测试 Test		复核 Verified	
		批准人 Authorize	

# 检验结果

Test Result

报告编号(No.): JY10310

序号 No.	检测项目 Test Parameters	单位 Unit	技术要求 Specifications	检测结果 Test Results	结论 Conclusion
1	线路完整性 (火焰温度 750°C, 供火 90min, 冷却时 间15min。)	试验间	——	符合要求	合格
	冷却后附加损耗	dB	≤1	0.12	合格

备注

以下空白